CÔNG TY SIKA HỮU HẠN VIỆT NAM

BUILDING TRUST

QUALITY ANALYSIS CERTIFICATE
CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG

Issue date/Ngày ban hành: 25/08/2020

Customer's name .....: **TO WHOM IT MAY CONCERN**
Khách Hàng .....: **ĐẾN NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**
Product name/Tên Sản Phẩm : **SikaProof Membrane 18 Kg**
Batch No./Lô sản xuất .....: **12020E34112**
Date of testing/Ngày kiểm tra : **21-Aug-2020**

Physical Characteristics Chỉ tiêu thử nghiệm	Test Method Phương pháp	Test Result Kết qủa	Specification Tiêu chuẩn
Aspect/Ngoại Quan	SK-TM001	Pass	Dark brown & soft pa
Specific Gravity@20oC/Tỷ trọng 20oC	SK-TM020	1.130	1.050 - 1.200
Solid Content@105oC/ Hàm lượng rắn 105oC (%)	SK-TM004	61.220	Min. 55.00

Notes:

- A sample was taken according to procedure of Sika test method and tested on production date
  Mẫu thử nghiệm được lấy tuân thủ theo quy trình của phương pháp thử công ty Sika và được thử nghiệm vào ngày sản xuất
- SK- TM XXX is the Sika test method
  SK- TM XXX là phương pháp thử của công ty Sika
- This certificate has been produced electronically and thus valid without a signature
  Chứng chỉ này được ban hành tự động do đó có giá trị mà không cần chữ ký

Miễn trừ:Các kết quả thử nghiệm được xác định trên thể hiện những đặc tính của sản phẩm đã được tiến hành kiểm tra trong điều kiện phòng thí nghiệm. Phương pháp thử nghiệm là những phương pháp rất hiệu quả được sử dụng thường xuyên cho sản phẩm. Trong ứng dụng thực tế chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế của công trường, cũng như không có sự ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này, hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay từ bất cứ sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm phải này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với thi công họ mong muốn không.Sika có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình.Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được chú ý.Mọi đơn đặt hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi.Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.

SIKA LIMITED (VIETNAM)

Head Office	Nhơn Trạch 1 Industrial Zone, Đồng Nai	
HCMC Branch	60 Nguyễn Đình Chiểu, District 1, HCMC	Toll free:
Đà Nẵng Branch	Lot A2.1, 30/4 Street, Hải Châu District, Đà Nẵng	**1800 599 950**
Hà Nội Branch	57 Quang Trung, Hai Bà Trưng District, Hà Nội	vnm.sika.com
Bắc Ninh Branch	N°3, Road 9, VSIP Bắc Ninh, Từ Sơn, Bắc Ninh	sikavietnam@vn.sika.com

BUILDING TRUST

QUALITY ANALYSIS CERTIFICATE
CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG

Issue date/Ngày ban hành: 25/08/2020

Customer's name .....: **TO WHOM IT MAY CONCERN**
Khách Hàng .....: **ĐẾN NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**
Product name/Tên Sản Phẩm : **SikaTop Seal-107 A 5kg**
Batch No./Lô sản xuất .....: **12020L33047**
Date of testing/Ngày kiểm tra : **15-Aug-2020**

Physical Characteristics Chỉ tiêu thử nghiệm	Test Method Phương pháp	Test Result Kết qủa	Specification Tiêu chuẩn
Specific Gravity@20oC/Tỷ trọng 20oC	SK-TM002	1.016	1.010 - 1.040
Solid Content@105oC/ Hàm lượng rắn 105oC (%)	SK-TM004	24.870	24.100 - 25.000
pH value@25oC/Độ pH 25oC	SK-TM003	7.360	6.000 - 8.500

Notes:

- A sample was taken according to procedure of Sika test method and tested on production date

  Mẫu thử nghiệm được lấy tuân thủ theo quy trình của phương pháp thử công ty Sika và được thử nghiệm vào ngày sản xuất

- SK- TM XXX is the Sika test method

  SK- TM XXX là phương pháp thử của công ty Sika

- This certificate has been produced electronically and thus valid without a signature

  Chứng chỉ này được ban hành tự động do đó có giá trị mà không cần chữ ký

Miễn trừ:Các kết quả thử nghiệm được xác định trên thể hiện những đặc tính của sản phẩm đã được tiến hành kiểm tra trong điều kiện phòng thí nghiệm. Phương pháp thử nghiệm là những phương pháp rất hiệu quả được sử dụng thường xuyên cho sản phẩm. Trong ứng dụng thực tế chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế của công trường, cũng như không có sự ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này, hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay từ bất cứ sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm phải này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với thi công họ mong muốn không.Sika có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình.Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được chú ý.Mọi đơn đặt hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi.Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.

SIKA LIMITED (VIETNAM)

Head Office	Nhơn Trạch 1 Industrial Zone, Đồng Nai
HCMC Branch	60 Nguyễn Đình Chiểu, District 1, HCMC
Đà Nẵng Branch	Lot A2.1, 30/4 Street, Hải Châu District, Đà Nẵng
Hà Nội Branch	57 Quang Trung, Hai Bà Trưng District, Hà Nội
Bắc Ninh Branch	N°3, Road 9, VSIP Bắc Ninh, Từ Sơn, Bắc Ninh

Toll free:
1800 599 950
vnm.sika.com
sikavietnam@vn.sika.com

BUILDING TRUST

QUALITY ANALYSIS CERTIFICATE
CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG

Issue date/Ngày ban hành: 25/08/2020

Customer's name .....: **TO WHOM IT MAY CONCERN**
Khách Hàng .....: **ĐẾN NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**
Product name/Tên Sản Phẩm : **SikaTop Seal-107 B 20Kg**
Batch No./Lô sản xuất .....: **12020P32032**
Date of testing/Ngày kiểm tra : **03-Aug-2020**

Physical Characteristics Chỉ tiêu thử nghiệm	Test Method Phương pháp	Test Result Kết qủa	Specification Tiêu chuẩn
Aspect/Ngoại Quan	SK-TM001	Pass	Free from lumps
Panel Test/Tính thi công	SK-TM011	Pass	Good,no cracks

Notes:

- A sample was taken according to procedure of Sika test method and tested on production date
  Mẫu thử nghiệm được lấy tuân thủ theo quy trình của phương pháp thử công ty Sika và được thử nghiệm vào ngày sản xuất
- SK- TM XXX is the Sika test method
  SK- TM XXX là phương pháp thử của công ty Sika
- This certificate has been produced electronically and thus valid without a signature
  Chứng chỉ này được ban hành tự động do đó có giá trị mà không cần chữ ký

Miễn trừ:Các kết quả thử nghiệm được xác định trên thể hiện những đặc tính của sản phẩm đã được tiến hành kiểm tra trong điều kiện phòng thí nghiệm. Phương pháp thử nghiệm là những phương pháp rất hiệu quả được sử dụng thường xuyên cho sản phẩm. Trong ứng dụng thực tế chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế của công trường, cũng như không có sự ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này, hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay từ bất cứ sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm phải này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với thi công họ mong muốn không.Sika có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình.Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được chú ý.Mọi đơn đặt hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi.Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.

SIKA LIMITED (VIETNAM)

Head Office	Nhơn Trạch 1 Industrial Zone, Đồng Nai	
HCMC Branch	60 Nguyễn Đình Chiểu, District 1, HCMC	Toll free:
Đà Nẵng Branch	Lot A2.1, 30/4 Street, Hải Châu District, Đà Nẵng	**1800 599 950**
Hà Nội Branch	57 Quang Trung, Hai Bà Trưng District, Hà Nội	vnm.sika.com
Bắc Ninh Branch	N°3, Road 9, VSIP Bắc Ninh, Từ Sơn, Bắc Ninh	sikavietnam@vn.sika.com

BUILDING TRUST

QUALITY ANALYSIS CERTIFICATE
CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG

Issue date/Ngày ban hành: 25/08/2020

Customer's name .....: **TO WHOM IT MAY CONCERN**
Khách Hàng .....: **ĐẾN NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**
Product name/Tên Sản Phẩm : **SikaTop Seal-107 B 20Kg**
Batch No./Lô sản xuất .....: **12020P32033**
Date of testing/Ngày kiểm tra : **03-Aug-2020**

Physical Characteristics Chỉ tiêu thử nghiệm	Test Method Phương pháp	Test Result Kết qủa	Specification Tiêu chuẩn
Aspect/Ngoại Quan	SK-TM001	Pass	Free from lumps
Panel Test/Tính thi công	SK-TM011	Pass	Good,no cracks

Notes:

- A sample was taken according to procedure of Sika test method and tested on production date
  Mẫu thử nghiệm được lấy tuân thủ theo quy trình của phương pháp thử công ty Sika và được thử nghiệm vào ngày sản xuất
- SK- TM XXX is the Sika test method
  SK- TM XXX là phương pháp thử của công ty Sika
- This certificate has been produced electronically and thus valid without a signature
  Chứng chỉ này được ban hành tự động do đó có giá trị mà không cần chữ ký

Miễn trừ:Các kết quả thử nghiệm được xác định trên thể hiện những đặc tính của sản phẩm đã được tiến hành kiểm tra trong điều kiện phòng thí nghiệm. Phương pháp thử nghiệm là những phương pháp rất hiệu quả được sử dụng thường xuyên cho sản phẩm. Trong ứng dụng thực tế chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế của công trường, cũng như không có sự ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này, hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay từ bất cứ sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm phải này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với thi công họ mong muốn không.Sika có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình.Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được chú ý.Mọi đơn đặt hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi.Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.

SIKA LIMITED (VIETNAM)

Head Office	Nhơn Trạch 1 Industrial Zone, Đồng Nai	
HCMC Branch	60 Nguyễn Đình Chiểu, District 1, HCMC	Toll free:
Đà Nẵng Branch	Lot A2.1, 30/4 Street, Hải Châu District, Đà Nẵng	**1800 599 950**
Hà Nội Branch	57 Quang Trung, Hai Bà Trưng District, Hà Nội	vnm.sika.com
Bắc Ninh Branch	N°3, Road 9, VSIP Bắc Ninh, Từ Sơn, Bắc Ninh	sikavietnam@vn.sika.com